

Załącznik do umowy

Maksymalne dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Stężenie
1.	BZT ₅	mg O ₂ /l	1 500
2.	ChZT	mg O ₂ /l	4 500
3.	Zawiesina ogólna	mg/l	2 500
4.	N ogólny	mg N/l	350
5.	P ogólny	mg P/l	30

Maksymalne dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych przemysłowych

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Stężenie
1.	BZT ₅	mg O ₂ /l	2 500
2.	ChZT	mg O ₂ /l	4 500
3.	Zawiesina ogólna	mg/l	2500
4.	N ogólny	mg N/l	200
5.	P ogólny	mg P/l	30

Maksymalne dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych z instalacji POŚ

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Stężenie
1.	BZT ₅	mg O ₂ /l	45 000
2.	ChZT	mg O ₂ /l	100 000
3.	Zawiesina ogólna	mg/l	66 000
4.	N ogólny	mg N/l	10 000
5.	P ogólny	mg P/l	1 800

ODBIORCA

DOSTAWCA